



**Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Спортивная школа олимпийского резерва «Импульс»
имени И.Н.Валиахметова»**

«Олимпи резерв дасянья И.Н. Валиахметов нимо «Импульс» спорт школа»
ватсаса тодон-валан сётонъя муниципал коньдэтэн возиськись ужьюрт

Удмуртская ул., д.247, г.Ижевск, 426056, телефон (3412)43-16-65, e-mail: impuls@izh.udmr.ru, www.VELOIMPULS.RF

от 15 января 2024 г. № 7

на № 52-2023/1443-23-20940024 от 20.12.2023

Прокурору Индустриального района
старшему советнику юстиции
Орлову А.А.

Уважаемый Александр Александрович !

В ответ на представление Прокуратуры Индустриального района города Ижевска «Об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности» от 20.12.2023г. № 52-2023/1443-23-20940024 поясняем следующее:

1. Представление прокуратуры Индустриального района об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности №52-2023/1443-23-20940024 от 20.12.2023г. рассмотрено на общем собрании трудового коллектива МБУ ДО СШОР «Импульс» при директоре 11 января 2024 г.

2. Проверкой, проведенной Прокуратурой, установлено, что в помещении МБУ ДО СШОР «Импульс» по адресу город Ижевск, пр. Редукторный, д. 19 в месте установки приемно – контрольного прибора не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты .

По данному нарушению сообщаем, что информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, размещена в месте установки приемно – контрольного прибора.

3. Проверкой, проведенной Прокуратурой, установлено, что категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а так-же определение класса зоны помещения склада, расположенного в южной части, с обозначением его категории и класса зоны на входной двери помещения с наружной стороны, не обеспечено.

По данному нарушению сообщаем, что обеспечено (размещено) категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а так-же определение класса зоны помещения склада, расположенного в южной части, с обозначением его категории и класса зоны на входной двери помещения с наружной стороны.

4. По результатам рассмотрения представления Прокуратуры Индустриального района «Об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности» указанные нарушения подтверждены. Ответственным за допущенные нарушения является начальник отдела Глушков Сергей Семенович. За допущенное нарушение к начальнику отдела Глушкову С.С. применено дисциплинарное взыскание в форме замечания (копия приказа прилагается).

Приложение: на 3л.

Директор

А.О.Блинов

Приложение к письму
МБУ ДО СШОР "Импульс"
от 15.01.24 №7

В - II

Категорирование и
класс зоны
помещения склада
МБУ ДО СШОР
"Импульс"
пр.Редукторный,19



Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Спортивная школа олимпийского резерва «Импульс»
имени И.Н.Валиахметова»

«Олимпи резерв дасянья И.Н. Валиахметов нимо «Импульс» спорт школа»
ватсаса тодон-валан сётонья муниципал коньдэтэн возиськись ужьют

ПРИКАЗ

г.Ижевск

от 15 января 2024 г.

№ 5

О применении дисциплинарного взыскания

В соответствии со статьями 192, 193 Трудового кодекса Российской Федерации за ненадлежащее исполнение начальником отдела Глушковым Сергеем Семеновичем трудовых обязанностей, выразившееся в нарушениях законодательства пожарной безопасности ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Применить дисциплинарное взыскание в виде замечания к начальнику отдела Глушкову Сергею Семеновичу.

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Основание: 1. Представление Прокуратуры Индустриального района от 20.12.2023г.

2. Объяснительная записка начальника отдела Глушкова С.С. от 15.01.2024г..

Директор

А.О. Блинов

С приказом ознакомлен:

Сидорова / Сидорова / «15» 01 2024г.
(подпись работника) (ФИО работника) (дата ознакомления)