



**Муниципальное бюджетное учреждение  
дополнительного образования  
«Спортивная школа олимпийского резерва «Импульс»  
имени И.Н.Валиахметова»**

«Олимпи резерв дасянъя И.Н. Валиахметов нимо «Импульс» спорт школа»  
ватсаса тодон-валан сётонъя муниципал коньдэтэн возиськись ужьюрт

Удмуртская ул., д.247, г.Ижевск, 426056, телефон (3412)43-16-65, e-mail: [impuls@izh.udmr.ru](mailto:impuls@izh.udmr.ru), [www.VELOIMPULS.PF](http://www.VELOIMPULS.PF)

от 15 января 2024 г. № 7

Государственному инспектору г.Ижевска  
по пожарному надзору  
Кулемину П.С.

О рассмотрении представления  
об устранении нарушений требований норм и  
правил пожарной безопасности

Уважаемый Павел Сергеевич!

Рассмотрев представление Управления надзорной деятельности и профилактической работы от 26.12.2023 года по результатам проверки исполнения законодательства о пожарной безопасности, соблюдения требований антитеррористической защищенности на объекте направляем информацию о принятых мерах по устранению выявленных нарушениях:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности	Мероприятия по устранению нарушений
1	В месте установки приемно – контрольного прибора пожарного не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты	В месте установки приемно – контрольного прибора пожарного размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты
2	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещения склада, расположенного в южной части, с обозначением его категории и класса зоны на входной двери помещения с наружной стороны.	Обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определен класс зоны помещения склада, расположенного в южной части, с обозначением его категории и класса зоны на входной двери помещения с наружной стороны.

Нарушения по представлению исполнены в полном объеме.


Приложение: на 2л.

Директор

А.О. Блинов

Приложение к письму МБУ  
ДО СШОР "Импульс" от  
15.01.24 №7

Перечень  
помещений,  
защищаемых  
установками  
противопожарной  
защиты  
МБУ ДО СШОР  
"Импульс"  
пр.Редукторный,  
д.19



90-85-65

Дежурный диспетчер по пожарной сигнализации

РАСПИСАНИЕ ШЛЕЙФОВ АПС

АДРЕС: г. Ижевск, пр. Редукторный, 19

- 1 - резерв
- 2- большой зал, хранение велосипедов, коридор
- 3 - тренажерный зал
- 4 -гардероб, склад, тренерская
- 5 - эвакуационный выход, мужская раздевалка

Техническое обслуживание осуществляет ООО «АРГУС» тел. 44-27-12,  
Техник: 8 912 026 32 77 Сергей



Приложение к письму  
МБУ ДО СШОР "Импульс"  
от 15.01.24 №7

В - II

Категорирование и  
класс зоны  
помещения склада  
МБУ ДО СШОР  
"Импульс"  
пр.Редукторный,19