



Главное управление
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Удмуртской Республике
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска

426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Салютская, 67

тел. 46-25-10 (код-3412), e-mail: izhgnn@18.mchs.gov.ru

Наименование и адрес территориального ОНД, номер телефона

Муниципальное бюджетное учреждения
дополнительного образования «Спортивная школа
олимпийского резерва «Импульс» им. И.Н.
Валиахметова
Адрес регистрации: 426056, Россия, Удмуртская
Республика, г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 247
ОГРН 1021801510785, ИНН 183470009219
Место фактического осуществления деятельности:
Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Динамовская,
д. 126

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

« 21 » марта 2024 г.

г. Ижевск

(место рассмотрения: город, село, район)

Заместитель главного государственного инспектора г. Ижевска по пожарному надзору
подполковник внутренней службы Антонов Александр Петрович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)

рассмотрев постановление №03/11 о назначении административного наказания от 21.03.2024 года по административному правонарушению в области пожарной безопасности и материалы дела на юридическое лицо - Муниципальное бюджетное учреждения дополнительного образования «Спортивная школа олимпийского резерва «Импульс» им. И.Н. Валиахметова (ОГРН 1021801510785, ИНН 183470009219) установил, 19.02.2024 в период с 10 часов 00 минут до 15 часов 30 минут Прокуратурой Ленинского района г. Ижевска совместно с сотрудником ОНД и ПР г. Ижевска УНД и ПР Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике, привлеченным в качестве специалиста, проведена проверка соблюдения законодательства в области пожарной безопасности МБУ «Специализированная спортивная школа олимпийского резерва «Импульс», по адресу: г. Ижевск, ул. Динамовская, д. 126 (ОГРН 1021801510785, ИНН 183470009219).

В ходе проверки установлено, что юридическим лицом — Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Спортивная школа олимпийского резерва «Импульс» им. И.Н. Валиахметова нарушены требований пожарной безопасности, а именно:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены

1.	На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (фактически не представлена)	ст. 4, ст. 6, ч.1 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479
2.	Допускается размещение мебели в тамбуре у дверей эвакуационного выхода непосредственно наружу (фактически размещен стол)	п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479
3.	Руководитель организации не обеспечил определение класса зоны и категории по взрывопожарной и пожарной опасности на входной двери помещения складского назначения и его обозначение с наружной стороны (фактически не представлены расчеты категорий по взрывопожарной и пожарной опасности)	п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479

за что предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.


Причинами административного правонарушения и условиями, способствовавшими совершению административного правонарушения, явились бездействие лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности, их халатное отношение к вопросам пожарной безопасности, не достаточность знания работниками учреждения требований пожарной безопасности.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 23.34, 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Вам необходимо безотлагательно рассмотреть представление, принять меры по устранению причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения.

О принятых мерах необходимо сообщить в течение **одного месяца** в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная площадь, 15.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

(подпись лица, вынесшего постановление)



А.П. Антонов
(расшифровка подписи)

Представление получил 21.03.2024 Директор А.В. Блинков А.В. Блинков
дата, должность, подпись ФИО

представление направлено _____

Единые «телефоны доверия» ГУ МЧС России по УР г. Ижевск - 8(3412) 51-99-99,
МЧС России г. Москва - 8(499) 216-99-99