



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Удмуртской Республике

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08
Сайт: www.18.mchs.gov.ru E-mail: ugprn-o@18.mchs.gov.ru Единый «телефон доверия»: 8(3412) 51-99-99
426072, г. Ижевск, ул. Ленина, 111 телефон 70-01-37,
e-mail: indgprn@18.mchs.gov.ru

МБУ ДО «Спортивная школа
олимпийского резерва «Импульс»
им. Н.Н. Валиахметова»
наименование организации,

426000, УР, г. Ижевск,
пр. Редукторный, 19
адрес места нахождения

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

«26» декабря 2023 г.

г. Ижевск
(место рассмотрения: город, село, район)

Я, государственный инспектор г. Ижевска по пожарному надзору Кулемин Павел Сергеевич,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)

рассмотрев материалы дела № 19/91 от «26» декабря 2023 г. об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ на должностное лицо: директора МБУ ДО «Спортивная школа олимпийского резерва «Импульс» им. Н.Н. Валиахметова» Блинова Алексея Олеговича

установил:

18.12.2023 с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут при проведении проверки прокуратурой Индустриального района г. Ижевска совместно с привлечением специалиста ОНД и ПР г. Ижевска по соблюдению требований пожарной безопасности на объекте МБУ ДО «Спортивная школа олимпийского резерва «Импульс» им. Н.Н. Валиахметова», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, город Ижевск, пр. Редукторный, 19, выявлены нарушения действующих требований норм и правил пожарной безопасности в Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 КоАП РФ и частями 6, 6.1 и 7 ст. 20.4 КоАП РФ, установленные Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее Правил противопожарного режима в РФ), а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности	Пункт и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены
1.	В месте установки приемно-контрольного прибора пожарного не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты.	п. 10 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.

<p>2. Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещения склада, расположенного в южной части, с обозначением его категории и класса зоны на входной двери помещения с наружной стороны.</p>	<p>п. 12 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.</p>
---	--


за что предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 23.34, 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Вам необходимо безотлагательно рассмотреть представление, принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений, их причин и условий, им способствующих. Обеспечить безусловное исполнение требований пожарной безопасности.

О принятых мерах необходимо сообщить в течение одного месяца в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска, по адресу: 426072, г. Ижевск, ул. Ленина, 111 или на эл. адрес: indgpn@18.mchs.gov.ru

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

Государственный инспектор
города Ижевска по пожарному надзору



П.С. Кулемин

Представление получил _____
дата, должность, подпись _____ ФИО _____

представление направлено _____
(дата, № почтового отделения и № заказного письма)

Телефон доверия ГУ МЧС России по УР – 8(3412) 51-99-99