

Ижевск
на контроль
от 08.02.24

28.02.24

+

Ижевск



Директору МБУ ДО СШОР
«Импульс»

Блинову А.О.

ул. Удмуртская, д. 247, г. Ижевск,
426056

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

28.02.2024

89-2024

об устранении нарушений
законодательства в сфере пожарной
безопасности

Прокуратурой Ленинского района г.Ижевска организована проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности в здании МБУ ДО СШОР «Импульс» (далее по тексту – МБУ ДО СШОР «Импульс»), расположенном по адресу: г. Ижевск, ул. Динамовская, д. 126.

В соответствии со ст.1 ФЗ «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ требования пожарной безопасности – это специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

Положениями ст.ст. 34, 37 ФЗ «О пожарной безопасности» определено, что все граждане и организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации, которые содержат требования пожарной безопасности (далее – Правила), устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности.

Проверкой выявлены следующие нарушения пожарной безопасности:

1) На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (фактически не представлена), что является нарушением ст. 4, ст. 6, ч.1 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Правил.

2) Допускается размещение мебели в тамбуре у дверей эвакуационного выхода непосредственно наружу (фактически размещен стол), что п. 27 Правил.

3) Руководитель организации не обеспечил определение класса зоны и категории по взрывопожарной и пожарной опасности на входной двери

Прокуратура Ленинского района г. Ижевска
Удмуртской Республики
№ Прдр-20940025-56-24/-20940025

помещения складского назначения и его обозначение с наружной стороны (фактически не представлены расчеты категорий по взрывопожарной и пожарной опасности), что является нарушением п. 12 Правил.

Выявленные нарушения являются недопустимыми, отрицательно сказываются на комплексной безопасности лиц, пребывающих в зданиях МБУ ДО СШОР «Импульс», в том числе несовершеннолетних.

Непринятие мер к устранению вышеуказанных нарушений противоречит требованиям законодательства РФ и нарушает права граждан на оказание медицинской помощи в условиях, обеспечивающих их безопасность, охрану и укрепление здоровья.

Причинами и условиями, повлекшими выявленные в ходе проверки нарушения, являются ненадлежащая организация работы лиц, ответственных за соблюдение требований пожарной безопасности.

На основании изложенного, руководствуясь ст.24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ПРЕДЛАГАЮ:


1. Незамедлительно рассмотреть настоящее представление и в течение месяца со дня внесения принять меры, направленные на создание безопасных условий пребывания граждан в здании МБУ ДО СШОР «Импульс», соответствующих требованиям законодательства о пожарной безопасности.

2. Решить вопрос о привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности.

3. О времени и месте рассмотрения представления уведомить прокурора района в письменной форме.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить прокурору Ленинского района г.Ижевска в письменной форме в течение месяца со дня получения представления.

Прокурор района
старший советник юстиции



И.В. Стяжкин